

Учетный номер ПИМ 74230041000105400502



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Челябинской области

ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092  
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 05/33/1-746-2023 от 27.03.2023г.

г. Челябинск, ул. Агалакова, 50А  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене  
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Челябинской области. Вахрушевой Юлией Николаевной  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ "ДС № 448  
г.Челябинска", ИНН 7449023246 ОГРН 1027402704526, г. Челябинск, ул. Агалакова,  
50А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. ст. 11, 24, 28, 29, 32  
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения» и п.п. 1.1, 1.2 раздела I, п.п. 2.8.1, 2.8.5 раздела II СП  
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1) не соответствуют гигиеническим нормативам уровни искусственной освещенности  
в контрольных точках № 1,2,3,4,5 в средней группе № 8, при нормативном значении  
не менее 400 лк (п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20) (протокол инструментального  
обследования № П1/03456-23 от 27.03.2023г.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,  
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)  
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об  
особенностях организации и осуществлении государственного контроля  
(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных  
нарушений предписываю:

Обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническим  
требованиями в средней группе № 8, подтвердив результатами лабораторных  
исследований.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "ДС № 448 г. Челябинска", г. Челябинск, ул. Агалакова, 50А**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 73  
тел./факс \_\_\_\_\_


**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «27» марта 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-  
эксперт отдела надзора по  
коммунальной гигиене

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Вахрушева Ю.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» марта 2023г.

заведующий МБДОУ "ДС № 448 г. Челябинска"



(подпись)

Федорова Юлия Витальевна

(инициалы и фамилия)