



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городу Челябинску)

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,  
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

02.08.2022 № ИВ-229-21995

На № 573 от 08.07.2022

Заведующему  
МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»  
Федоровой Ю.В.

ул. Агалакова, д. 50-А,  
г. Челябинск, 454078

О направлении решения

Уважаемая Юлия Витальевна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Приложения: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Челябинска по пожарному надзору

Е.В. Бухаров



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5E9C848D4E9C683786D52D1805449D286D2B  
Владелец: Бухаров Евгений Вячеславович  
Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022

Поповичева Ольга Сергеевна  
8-950-740-05-35

Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного Предписания.

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Поповичева О.С. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 536/1/1 от 15.06.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад №448 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 50-А, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 536 от 19.05.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.06.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (Помещение прачечной) — предоставлена копия акта по расчету определения категории помещений по пожарной опасности, фотоснимок на 1 листе;

2. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (Помещение электрощитовой) — предоставлена копия акта по расчету определения категории помещений по пожарной опасности, фотоснимок на 1 листе;

3. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны соответствия с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент в требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков производственного и складского назначения и наружных установок) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (Помещение продовольственного склада) - предоставлена копия акта по расчету определения категории помещений по пожарной опасности фотоснимок на 1 листе;

4. на объекте защиты помещения в подвальном этаже, используются для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (фактически организован склад) - предоставлены фотоснимки о демонтаже складского помещения в подвале и письменное пояснение об исключении случаев хранения в подвале посторонних предметов;

5. Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в подвальном этаже — предоставлен фотоснимок о проведенной работе .

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о недостаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 536/1/1 от 15.06.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых – для направления в адрес МБДОУ «ДС №448 г. Челябинска», второй экземпляр решения – для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор  
города Челябинска  
по пожарному надзору



О.С. Поповичева